

Emne: Træbetonplader  
Firma: A/S Hotaco

Udsendt juni 1978  
Gyldig til april 1981

---

G-1230/755-63-77  
JH/LBB

G O D K E N D E L S E

i medfør af boligministeriets cirkulære af 18. september 1964 om godkendelse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner m.v.

- A Materiale eller konstruktion: Klasse 1 beklædning.
- B Betegnelse: Tarnit-byggeplade.
- C Ansøger: A/S Hotaco, Lundemarksvej 24, Postboks 49, 4300 Holbæk, Tlf. (03) 43 12 13.
- D Beskrivelse: Tarnit-byggeplade er en cementbunden spånplade fremstillet i Vesttyskland.  
Pladerne, hvis densitet er ca. 1200 kg/m<sup>3</sup>, leveres pudsede eller upudsede i mindstetykkelsen 8 mm og som standard i formaterne 1250 x 2800 mm og 1250 x 3200 mm.  
Tarnit-byggeplade opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse A materialer.  
Tarnit-byggeplader i tykkelsen 10 mm og derover opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse 1 beklædninger.
- E Godkendelse: Tarnit-byggeplader i mindstetykkelsen 10 mm godkendes anvendt som indvendig væg- og loftbeklædning på steder, hvor overflader ifølge BR-77 skal udføres mindst som klasse 1 beklædning.  
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:
- 1 Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal alle pladekanter være understøttede.
  - 2 Såfremt højden af et eventuelt hulrum bagved pladerne overstiger 25 mm skal hulrummet sektioneres, således at der intetsteds findes hulrum med et volumen større end 1 m<sup>3</sup>. Afgrænsningerne mellem de enkelte hulrum bagved pladerne skal udføres tætte. Termoplastiske isolationsmaterialer betragtes i denne forbindelse som hulrum.
  - 3 Ved opsætningen skal anvisningerne i Hotaco kataloget, blad 306 nøje følges, specielt hvad angår befæstelsesmidler og understøtningsafstande.
- F Mærkning: Pladerne skal leveres i emballage som er mærket Tarnit.
- G Kontrol: På ansøgerens foranledning og regning skal der oprettes kontrakt med et af boligministeriet godkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:
- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens punkt D.
  - 2 at mærkningen er som angivet i godkendelsens punkt F.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. april 1981.
- I Bemærkninger: Ingen.

Boligministeriet, den 13. februar 1978