

Nu vedr.:
BR/72, kap. 12.3.
Tidligere vedr.:
BR/61, kap. 12.2.
BR/66, kap. 12.2.

Til bygningsmyndighederne.

Boligministeriet har den 15. april 1966 tilskrevet firma således:

I skrivelse af 15. december 1964 har firmaet anmodet boligministeriet om at godkende tagrender og udvendige nedløbsrør af PVC.

I denne anledning skal man meddele, at man har overvejet, hvorvidt der udfra sikkerheds-, brandmæssige eller lignende synspunkter er behov for at behandle sager af denne art i henhold til boligministeriets vedlagte cirkulære af 18. september 1964 om godkendelse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner m. v.

Sagen har bl. a. været drøftet med direktoratet for arbejdstilsynet, Dansk Ingeniørforenings fortolkningsudvalg for afløbsregulativet og for eningens arbejdsudvalg vedrørende afløbsledninger af plast, med Dansk Standardiseringsråds udvalg for tagrender og nedløbsrør af plast og med Dansk Brandværns-Komité.

I en over sagen afgiven udtalelse har direktoratet for arbejdstilsynet givet udtryk for, at direktoratet ikke anser tagrender og nedløbsrør for betryggende understøtning - direkte eller indirekte - for personer, der arbejder på en bygning (vandret stigetryk undtaget). Direktoratet stiller derfor ingen krav til disse elementers styrke og er indforstået med, at bygningsmyndighederne heller ikke gør det.

Efter de stedfundne drøftelser i øvrigt finder boligministeriet for sit vedkommende intet at erindre imod, at tagrender og udvendige nedløbsrør udføres af plast, når det overfor de stedlige bygningsmyndigheder attesteres, at det anvendte plastmateriale ikke er let antændeligt f. eks. at materialet er stift (uplastificeret) PVC, og når det anvendte plastmateriale i forbindelse med godstykkelserne samt ophængnings- og ekspansionsystemer og -måder er hensigtsmæssige til tagafvandings-systemer. Det påhviler de stedlige bygningsmyndigheder at påse, at også sidstnævnte krav er opfyldt.

Man finder herefter, at der indtil videre ikke er behov for at behandle sager om tagrender og udvendige nedløbsrør af plast efter den i ovennævnte cirkulære omhandlede godkendelsesordning.

Det tilføjes, at boligministeriet er bekendt med, at Dansk Standardiseringsråd for tiden forbereder udsendelsen af et DS-blad for plasttagrender og -nedløbsrør. Man gør derfor opmærksom på, at udgivelsen af et sådant standardblad kan medføre, at der vil blive stillet krav om, at tagafvandingsystemer af plast skal udføres af DS-mærkede dele.

7. kt. j. nr. 752-05-54.