

Til bygningsmyndighederne

Boligministeriet har tilskrevet således:

I skrivelse af 25. april 1972 har selskabet forespurgt, om den på den hoslagt tilbagefølgende tegning viste brandaltan kan forventes godkendt som værende i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 4.1.5., stk. 3 b, i bygningsreglement 1966, nu bygningsreglement 1972, kap. 4.1.5., stk. 6 a. Ifølge disse bestemmelser skal beboelseslejligheder under visse nærmere angivne omstændigheder have adgang til brandaltan, men bygningsreglementet indeholder ingen eksakte angivelser af størrelsen på brandaltaner.

I denne anledning skal man meddele, at det er overladt til den lokale bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde at træffe afgørelse om, hvorvidt en brandaltan som den omhandlede opfylder kravene i bygningsreglementet.

Boligministeriet kan dog rent vejledende udtale, at en brandaltan skal have en sådan størrelse, at den kan fungere efter sit formål. Formålet med en brandaltan er primært at åbne mulighed for, at personer, der opholder sig i en lejlighed i tilfælde af brand, kan bringe sig i sikkerhed på altanen, når døren hertil lukkes. Der skal endvidere være mulighed for anbringelse af brandvæsenets stiger under redningsarbejde.

Den i sagen omhandlede brandaltan vil efter boligministereiets opfattelse opfylde bygningsreglementets krav under forudsætning af, at dens effektive areal udgør mindst 1 m².