

Boligministeriets skrivelse af 8. september 1975,
j.nr. 7.k. j.nr. 773-96-75.

Trykimprægneret lægteskeletvæg omkring badeværelse

I skrivelse af 13. august 1975 har x kommune anmodet boligministeriet om en udtalelse i anledning af, at y A/S i en ny typehusserie har udført en vægkonstruktion omkring et badeværelse.

Konstruktionen består af en trykimprægneret lægteskeletvæg, hvorpå der på den mod badeværelset vendende side er opsat en 8 mm eternitplade over en plastfoliebeklædning.

Som færdig overflade er på alle badeværelsesvægge anvendt en 3/4 x 4" trykimprægneret bræddebeklædning opsat på afstandslisters.

Det er oplyst, at bræddebeklædningen alene er trykimprægneret og ikke har modtaget nogen form for overfladebeklædning som f.eks. beskrevet i Træbranchens Oplysningsråds pjece nr. 23.

I denne anledning skal man udtale, at boligministeriet vil anse den beskrevne vægkonstruktion for at opfylde kravet til tæthed i BR, kap. 7.6., stk. 5, når der på den mod badeværelset vendende side af træskelettet er anbragt en vandtæt plastfolie.

P. M. V.

E.E.

Jørgen Wøhnsen
fuldmægtig

Boligministeriets meddelelse til bygningsmyndighederne af dec. 1975, punkt VI

VI. 1 medfør af BR-72, kap. 7.6. stk. 2, skal udførelse af gulvbelægninger af organiske materialer ske i overensstemmelse med forskrifter og anvisninger godkendt af boligministeriet eller i overensstemmelse med vilkårene i boligministeriets godkendelse af de enkelte fabrikater.

Statens Byggeforskningsinstitut har udsendt anvisning nr. 89 "PVC-gulve i baderum".

Gulvbelægninger af PVC (polyvinylchlorid) udført i overensstemmelse med anvisningen kan anses for at opfylde reglementets krav.