

REGULATIV

VEDRØRENDE

INDRETNING OG BENYTTELSE AF AFLØB
FRA EJENDOMME MED DERTIL KNYTTEDE
AFLØBSINSTALLATIONER



AFLØB FRA BYGNINGER

KØBENHAVNS MAGISTRAT

1962

Regulativ

vedrørende

indretning og benyttelse af afløb fra ejendomme med
dertil knyttede afløbsinstallationer.

INDHOLD

	Side
Københavns magistrats regulativ af 20. august 1962 vedrørende indretning og benyttelse af afløb fra ejendomme med dertil knyttede afløbsinstallationer	3

Bilag

1. Fortegnelse over de paragraffer i Ingeniørforeningens afløbsforskrifter, hvortil der i magistratens afløbsregulativ er optaget ændringer og tilføjelser 17
2. Sundhedsvedtægt for Københavns kommune af 4. november 1918 med ændringer af 28. april 1952, §§ 10—13 inklusive, om ordning af afløb m. m. . . 18

Regulativ

vedrørende

indretning og benyttelse af afløb fra ejendomme med dertil knyttede afløbsinstallationer.

§ 1.

Regulativets hjemmel.

I henhold til byggelov for staden København, lov nr. 148 af 29. marts 1939, § 47, fastsættes herved efter stedfunden forhandling med sundhedskommisjonen nedenstående forskrifter for indretning og benyttelse af afløb fra ejendomme med dertil knyttede afløbsinstallationer.

§ 2.

Afgiftsbetaling.

1. For behandling af andragende om tilladelse til udførelse af og for godkendelse af de i nærværende regulativ nævnte arbejder betales de afgifter, som er fastsat i afgiftsvedtægt for staden Københavns bygningsvæsen. Betalingen erlægges ved indløsning af den i byggelovens § 6, stk. 2, omhandlede attest.

2. Intet arbejde må påbegyndes uden tilladelse, hvorom i øvrigt henvises til administrationsvedtægt for staden Københavns bygningsvæsen.

§ 3.

Forskrifter for afløbsanlæg.

1. Afløb fra ejendomme skal indrettes og benyttes i overensstemmelse med de af Dansk Ingeniørforening under 19. august 1960 udgivne »Forskrifter ved-

rørende afløb fra ejendomme«, udgave A, og de dertil hørende tegninger med de i nærværende regulativ anførte ændringer og tilføjelser. I bilag 1, side 17, er angivet de paragraffer i forskrifterne, hvortil der ved dette regulativ er sket ændringer og tilføjelser.*)

2. For afløb fra ejendomme gælder endvidere bestemmelserne i sundhedsvedtægt for Københavns kommune af 4. november 1918 med ændringer af 28. april 1952, §§ 10—13 inklusive, der findes aftrykt i omstående bilag 2, side 18, samt bestemmelserne i lov nr. 132 af 13. april 1962 om visse forhold vedrørende gas-, vand- og afløbsinstallationer og dertil hørende kloakledninger.

§ 4.

Andragende og planer.

1. Det ene af de med en ansøgning fremsendte sæt planer skal være på lærred og være håndtegnet med tusch eller zinktrykt.

2. De til andragender vedrørende erhvervsbygninger med 3 eller flere etager eller vedrørende andre bygninger med 7 eller flere etager hørende planer skal indeholde et skematisk diagram af faldstammerne med angivelse af installationer og dimensioner på de enkelte ledningsstrækninger. For bygninger med 7 eller flere etager skal endvidere antallet af afløbsenheder på de enkelte ledningsstrækninger være angivet på diagrammet.

3. De på planerne indskrevne koter skal være angivet i forhold til det i staden København anvendte særlige nulpunkt, der er beliggende 10 cm over Dansk Normal Nul, idet alle koter, som ved henvendelse til stadsingeniørens direktorat fås opgivet på gader og gadekloakker, er angivet ud fra dette særlige nul-

*) Eksemplarer af nævnte forskrifter med tegninger forhandles bl. a. af stadsingeniørens direktorat, kloakkkontoret, sanitetsteknisk afdeling.

punkt. En angivelse på planerne om, at koterne er udregnet ud fra dette nulpunkt, er ikke nødvendig.

§ 5.

Tilsyn.

1. Stadsingeniørens direktorat fører tilsyn med udførelsen af afløbsarbejder.

2. Ingen del af et afløbsanlæg må tilkastes eller tildækkes, forinden arbejdet er godkendt af den tilsynsførende. Ligeledes kan det kræves, at ferrulesamlinger o. lign. ikke sammenstøbes, forinden eftersyn har fundet sted.

3. Tilsyn vil kun kunne finde sted på arbejdsstedet én gang daglig.

4. Tilsyn på søn- og helligdage og på hverdage mellem kl. 16³⁰ og kl. 8, lørdage dog efter kl. 13³⁰, vil kunne foretages, når der fremsættes begæring herom på en dertil af stadsingeniørens direktorat udfærdiget blanket og forud erlægges den i afgiftsvedtægt for staden Københavns bygningsvæsen fastsatte betaling.

§ 6.

Skadelige stoffer.

1. På ejendomme, hvor der findes erhvervsvirksomheder, kan stadsingeniørens direktorat kræve, at der foretages særlige anordninger til konstatering af, i hvilken udstrækning afløbsvandet eventuelt indeholder stoffer, der angriber beton. Afløbet kan således kræves ført til særlige beholdere eller nedløbsbrønde af beton, ligesom der i én eller flere nedgangsbrønde på den pågældende ejendom kan kræves anbragt bundrender af beton.

2. For pladser, hvor der sker oppumpning af dieselolie el. lign. til motorkøretøjer (salgsplads), skal der anbringes et anlæg til at udskille olie.

§ 7.

Bestående afløb og afløbsinstallationer.

Magistraten kan inden for en nærmere fastsat frist kræve bestående afløb og afløbsinstallationer bragt i overensstemmelse med nærværende regulativ (jf. byggelovens § 48 samt § 11 i sundhedsvedtægt for Københavns kommune, sidstnævnte aftrykt i omstående bilag 2, side 18).

§ 8.

Brønde og ledninger i gade eller vej.

1. Brønddæksel i gade eller vej skal ligge nøje i plan med omgivende fortov eller kørebane og skal ombyttes, når det efter stadsingeniørens direktorats skøn frembyder ulemper for færdslen, f. eks. ved glathed eller dårligt leje i karmen.

2. Stikledning fra et mindre hus eller en mindre villa til højst 2 familier i de ydre kvarterer af byen kan udføres som 10 cm ledning, idet tilslutningen til gadekloakken dog skal udføres med 15 cm muffe, henholdsvis 15 cm gren. En efterfølgende bøjning skal ligeledes være 15 cm.

3. Stikledninger i hovedgader skal uanset det foranstående almindeligvis udføres som 15 cm ledninger.

4. Render med tilhørende afløbsskåle for tagvandsafledning over fortov skal udføres enten af beton i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings normer for betonvarer D.S. 400 eller af kinnekullasten.

5. Eksisterende gadestik, der ikke benyttes mere, skal almindeligvis afbrydes ved gadekloakken. Fritagelse herfor indrømmes kun i særlige tilfælde efter nærmere forhandling med stadsingeniørens direktorat.

§ 9.

Betonrør.

1. Betonrør skal være støbt på fabrikker, der har givet stadsingeniørens direktorat adgang til i nærmere foreskrevet omfang til stadighed at foretage prøvning af rørene. Rørene skal være forsynet med dato for støbningen, fabrikkens mærke samt et mærke, der angiver, at prøvning finder sted efter de foran anførte bestemmelser.

2. Anvendelse af betonrør vil ikke blive tilladt i ældre, tæt bebyggede bydele.

§ 10.

Samlinger på glaserede lerrør og betonrør.

Alle ledninger af glaserede lerrør eller betonrør skal udføres med asfaltstøbte samlinger, medmindre de fører benzinholdigt afløb.

§ 11.

Afløbsledninger fra småhuse og mindre villaer.

Afløbsledninger fra et mindre hus eller en mindre villa til højst 2 familier i de ydre kvarterer af byen kan udføres som 10 cm ledning. (Angående stikledninger i gade se § 8, stk. 2 og 3).

§ 12.

Forebyggelse af frostulemper.

Afløbsinstallationer og faldstammer med tilhørende sideledninger skal enten have en sådan lun beliggenhed i bygningen, at de ikke er udsatte for at fryse, eller også skal der, hvor frostfare er til stede, drages omsorg for, at der kan tilvejebringes nogen opvarmning af rummet i streng kulde eller foretages fornøden isolation (jf. § 12 i sundhedsvedtægt for Kø-

benhavns kommune, aftrykt i omstående bilag 2, side 18).

§ 13.

Installation af vandklosetter.

1. For vandklosetter betales til kommunens kasse den af kommunalbestyrelsen i vedtægt angående betaling af vand fra Københavns vandforsyning fastsatte afgift. Afgiften beregnes såvel efter den forbrugte vandmængde som efter antallet af vandklosetter, sæder i trugklosetter og hospitalskummer og opkræves af direktoratet for Københavns skattevæsen.

2. Vandklosetskåle med 112° vandlås må kun installeres, hvor hensyn til underliggende lokaler gør anvendelsen rimelig og kun efter forud indhentet tilladelse.

§ 14.

Pumpeanlæg for vandklosetafløb.

Tilladelsen til at indrette et pumpeanlæg for vandklosetafløb vil blive betinget af, at det ved deklARATION på ejendommen sikres, at anlæggets drift og vedligeholdelse er underkastet stadigt tilsyn fra stadsingeniørens direktorat, og at der for dette tilsyn erlægges en årlig afgift, der fastsættes af magistraten i hvert enkelt tilfælde.

§ 15.

Garage- og benzinanlæg m. m.

1. Afløb fra garage- og benzintankanlæg samt afløb fra andre virksomheder, i hvilke der anvendes brandfarlige væsker af klasse I (jf. justitsministeriets bekendtgørelser af 27. februar 1937 og 15. november 1941), skal udføres efter en plan, der er godkendt af såvel brandchefens direktorat som af stadsingeniørens

direktorat, og under tilsyn fra stadsingeniørens direktorat. Afløb fra garager rummende højst 4 automobiler, fra vaskehaller med gulvareal under 100 m² samt fra vaskepladser i det fri vil dog alene være at forelægge stadsingeniørens direktorat til godkendelse.

2. Ved påfyldningspladser, hvor påfyldning foregår fra tankvogn, skal benzinudskilleren kunne tilbageholde mindst 1000 l benzin.

3. Vedrørende pladser, hvor der sker oppumpning og salg af dieselolie o. lign., henvises til § 6, stk. 2.

4. Nedkørselsramper til forsænkede garager skal forsynes med godkendt afvanding.

§ 16.

Midlertidige rens- og afløbsanlæg.

1. Tilladelse til anvendelse af hustank (septiktank el. lign.) gives ikke for beboelsesejendomme. Hvor kloakforholdene endnu ikke er i orden, kan der gives en midlertidig tilladelse til ved en erhvervsejendom at anvende hustank med vandklosetilløb, såfremt der findes en efter magistratens og sundhedskommissionens skøn forsvarlig recipient for afløbet fra tanken. Tilladelsen vil være betinget af, at det ved deklARATION på ejendommen eller på anden måde sikres, at anlæggets drift og vedligeholdelse er underkastet stadigt tilsyn af stadsingeniørens direktorat, for hvilket tilsyn der vil være at erlægge en årlig afgift, som fastsættes af magistraten i hvert enkelt tilfælde, og at tanken fjernes og tilslutning til gadekloakken finder sted, når kloakforholdene for det opland, hvortil den pågældende ejendom hører, bringes i endelig orden.

2. Midlertidig afledning af en ejendoms spildevand til samlebrønd uden afløb eller til en sivebrønd tillades kun på arealer, godkendte til bebyggelse med en

sådan midlertidig afvanding (jf. § 64 i bygningsvedtægt for staden København samt magistratens regulativ om åben og lav bebyggelse), men ikke, hvor der er mulighed for at tilvejebringe afløb til kloak.

3. Tilladelse til at installere vandkloset på ejendomme, hvor afløbet sker til samle- eller sivebrønd, gives ikke.

§ 17.

Samlebrønde og sivebrønde.

1. Samlebrønd og sivebrønd skal anbringes i en afstand af mindst 8 m fra beboelsesbygninger og mindst 5 m fra naboskel.

2. Ethvert afløb til ledninger, der føres til samle- eller sivebrønd, skal passere en nedløbsbrønd.

3. På ejendomme, på hvilke der findes samle- eller sivebrønd, må der ikke tillige være drikkevandsbrønd, medmindre der hertil er opnået særlig tilladelse fra sundhedskommissionen.

§ 18.

Samlebrønde.

1. Samlebrønd, der indrettes til at modtage en ejendoms afløb, skal almindeligvis have en indvendig diameter på mindst 1 m og en dybde under tilløbsledningen på mindst 1 m.

2. Brøndens bund og sider skal være vandtætte. Siderne skal enten udmures af klinker i cement, støbes af beton med granitskærver i 12 cm godstykkelse eller udføres af færdigstøbte ringe med mindst 10 cm godstykkelse (slaggebeton må ikke anvendes). Brønden skal forsynes med tætsluttende dæksel, enten jerndæksel eller betondæksel.

3. Tagvand må ikke føres til samlebrønde.

4. Tætheden af samlebrønden og ledningen m. m. kan af stadsingeniørens direktorat kræves kontrol-

leret ved en trykprøve, der skal udføres uden udgift for direktoratet.

5. Brønden skal tømmes, inden den er overfyldt, og på tider, som er til mindst ulempe for beboerne og de omboende. Vandet spredes på vedkommende ejers egen grund, hvorhos ejeren er forpligtet til at opfylde de pålæg, som magistraten eller sundhedskommissionen måtte give i så henseende.

§ 19.

Sivebrønde.

1. Sivebrønd skal almindeligvis have en indvendig diameter på mindst 1 m og en dybde under tilløbsledningen på mindst 1 m.

2. Brønden skal udføres af beton eller murværk på et mindst 0,5 m tykt underlag af singels, murstensskærver, renharpede, hårde slagge el. lign. og i øvrigt føres ned til en sådan dybde, at afløbsvandet kan bortledes i de jordlag, der ligger under og omkring stenlaget. Brønden skal forsynes med jerndæksel eller betondæksel.

3. Det påhviler ejendommens ejer at holde sivebrønds anlægget i en sådan stand, også med hensyn til oprensning, at det til stadighed kan bortføre afløbsvandet. Stadsingeniørens direktorat eller sundhedskommissionen kan kræve foretaget hyppigere rensning og fornyelse af sivebrøndens drænmateriale, eventuelt forlange en ny sivebrønd anlagt, hvis det skønnes nødvendigt.

§ 20.

Eneret for autoriserede mestre.

De i efterfølgende § 23 nævnte arbejder må under strafansvar i henhold til lov nr. 132 af 13. april 1962

(jf. § 3, stk. 2) ikke udføres af andre end de af magistraten dertil autoriserede mestre.

§ 21.

Overenskomst mellem kommunerne.

1. Den, der har opnået autorisation til at udføre kloakmesterarbejde eller sanitets-, gas- og vandmesterarbejde i en af de kommuner, med hvilke Københavns kommune har overenskomst derom, er tillige autoriseret som kloakmester eller sanitets-, gas- og vandmester såvel i København som i de øvrige kommuner (jf. magistratens bekendtgørelse af 1. oktober 1941).

2. Autorisationen bortfalder, hvis retten til at udføre kloakmesterarbejde eller sanitets-, gas- og vandmesterarbejde fratages den autoriserede i en af de kommuner, med hvilke overenskomst er truffet.

§ 22.

Instrukser for autoriserede mestre.

1. Autoriserede mestre er i deres forhold over for kommunen underkastet de til enhver tid gældende bestemmelser, særligt de til enhver tid gældende instrukser.

2. De nugældende instrukser er udstedt for sanitets-, gas- og vandmestre den 1. oktober 1941 og for autoriserede kloakmestre den 1. april 1944.

§ 23.

Beføjelser efter autorisation som henholdsvis kloakmester og sanitets-, gas- og vandmester.

1. Følgende arbejder må på staden Københavns grund kun udføres af den, der har opnået autorisation som kloakmester i København:

- a) Anbringelse af grenrør og indmundingsstykker i gadekloakker for stikledninger fra ejendomme samt lægning af sådanne gadestik med tilhørende sideledninger, brønd m. v.
 - b) Sætning af brønde, vandlåse for gårdpissoirer, bøjninger og vandlåse for tagnedløb el. lign.
 - c) Lægning af de i Dansk Ingeniørforenings forskrifter af 19. august 1960 § 32 omhandlede afløbsledninger samt drænledninger såvel uden for som under bygninger.
 - d) Lægning af sideledninger for faldstammer, fodbøjningen og efterfølgende ledning indtil færdigt gulv indbefattet, men ikke selve faldstammen eller sideledninger til denne.
 - e) Lægning af sideledninger for gulv afløb i underste etage og sætning af sådant gulv afløb samt af sideledninger for installation i underste etage af vandklosetter, vaske el. lign. og fodbøjning for disse, men ikke udførelsen af selve installationen af pågældende genstande.
 - f) Montering af vandlåse, standrør og tragte for gårdvandklosetter, men ikke anbringelse af cisterner eller vandforbindelser til disse.
 - g) Reparations- og rensningsarbejder ved de ovenangivne dele af afløbssystemet.
2. Følgende arbejder må på staden Københavns grund kun udføres af den, der har opnået autorisation som sanitets-, gas- og vandmester i København:
- a) Montering af faldstammer og sideledninger til disse, ventilationsledninger og indvendige tagnedløbsrør.
 - b) Montering af vandklosetter, hospitalskummer, køk-

kenvaske, håndvaske, urinals, gulv afløb og alle øvrige forekommende afløbsinstallationer, som ikke falder ind under kloakmesterarbejdet (de til afløbsinstallationerne knyttede vandforbindelser, anbringelse af cisterner etc. henhører under vandmesterfaget).

- c) Reparations- og rensningsarbejder ved de ovenangivne dele af afløbssystemet.

§ 24.

Arbejder, hvortil ingen autorisation kræves.

Der kræves ingen autorisation til udførelse af uventede tagedløb eller til at foretage sådan rensning af afløbssystemet, der kan ske, uden at installationsgenstande nedtages, og uden at ledninger beskadiges eller adskilles.

§ 25.

Twistspørgsmål.

Twistspørgsmål mellem ejeren af en ejendom og stadsingeniørens direktorat angående anvendelsen af afløbsregulativets bestemmelser kan forelægges for magistraten, ved hvis afgørelse det skal have sit forblivende.

§ 26.

Overtrædelser.

Overtrædelse af nærværende regulativs bestemmelser medfører straf i overensstemmelse med de derom i bygge lov for staden København, lov nr. 148 af 29. marts 1939, eventuelt tillige de i lov nr. 132 af 13. april 1962 om visse forhold vedrørende gas-, vand- og afløbsinstallationer og dertil hørende kloakledninger, indeholdte bestemmelser.

§ 27.

Regulativets ikrafttræden.

Nærværende regulativ træder i kraft straks. Samtidig bortfalder regulativ af 25. maj 1956 vedrørende indretning og benyttelse af afløb fra ejendomme med dertil knyttede afløbsinstallationer.

Københavns magistrats 4de afdeling,
den 20. oktober 1962.

A. Wassard Jørgensen.

Ch. Abrahamsen.

Til bestemmelserne i de nedenfor anførte paragraffer i Dansk Ingeniørforenings afløbsforskrifter af 19. august 1960, udgave A, er der i de ligeledes nedenfor anførte paragraffer i foranstående af Københavns magistrat vedtagne »Regulativ vedrørende indretning og benyttelse af afløb fra ejendomme med dertil knyttede afløbsinstallationer« optaget ændringer og tilføjelser.

Ingeniørforenings afløbsforskrifter af 19. august 1960, udgave A	Københavns magistrats regulativ
§ 1, stk. 1	§ 5
§ 1, stk. 2	§§ 16—19 inkl.
§ 1, stk. 3	§ 4, stk. 2
§ 2	§ 4, stk. 1
§ 3, stk. 3	§ 4, stk. 2
§ 3, stk. 6	§ 4, stk. 3
§ 5	§ 6
§ 6	§ 7
§ 7, stk. 2	§ 8, stk. 1
§ 9	§§ 20—24 inkl.
§ 10	§ 5
§ 14, stk. 1 og 2	§ 9
§ 16, stk. 1	§ 9, stk. 1
§ 17, stk. 2	§ 9, stk. 1
§ 19, stk. 1 og 2	§ 10
§ 32, stk. 8	§ 8, stk. 2 og 3
§ 32, stk. 9 a	§ 11
§ 40, stk. 14	§ 14
§ 42, stk. 3	§ 12
§ 45, stk. 1	§ 16, stk. 1 og 3
§ 45, stk. 7	§ 13, stk. 2
§ 53	§ 15
§ 56	§ 16, stk. 1
§ 57	§ 17, stk. 3

Bilag 2.

Sundhedsvedtægt for Københavns kommune
af 4. november 1918 med ændringer af 28. april 1952,
§§ 10—13 inklusive, om ordning af afløb m. m.

§ 10.

Enhver ejendom, på hvilken der findes bygninger, skal være forsynet med et efter bebyggelsens art og anvendelighed forsvarligt afløb og skal iøvrigt fyldestgøre de forskrifter, der fastsættes i det af magistraten udfærdigede afløbsregulativ. Ethvert åbent eller lukket afløb skal udføres således, at nedsivning af vand forhindres.

§ 11.

Åbne afløb skal have tilstrækkeligt og så vidt muligt jævnt fald og passende tværsnit. Bortfører de urent vand, kan det fordres, at deres bund og sider skal være hårde og jævne og fremstillet af et for fugtighed uigennemtrængeligt materiale.

Hvor det af sanitære hensyn anses fornødent, kan sundhedskommissionen forlange, at åbne afløb erstattes af lukkede på ejerens bekostning.

Ligeledes kan bestående lukkede afløb, når det af sanitære hensyn anses fornødent, af sundhedskommissionen forlanges bragt i overensstemmelse med magistratens afløbsregulativ på ejerens bekostning.

Sundhedskommissionen kan træffe nærmere bestemmelser angående afløb for spildevand af særlig art, som ved ilde lugt, ved dets indhold af faste stoffer, fedtstoffer, syrer m. v. eller på anden måde kan volde ulempe i sanitær henseende eller give anled-

ning til bundfældning i, forstoppelse eller beskadigelse af de ledninger — åbne eller lukkede — gennem hvilke, det skal føres.

Hvor det til afgørelse af spørgsmål om årsagen til ulemper ved vandindtrængen i en bygning, fugtighed i mure eller lignende af sundhedskommissionen anses nødvendigt at foretage visse arbejder, såsom blotlægninger og undersøgelser af eksisterende underjordiske eller indvendige ledninger, kan sundhedskommissionen påbyde, at sådanne arbejder samt eventuelt afhjælpningen af herved forefundne fejl eller mangler udføres under tilsyn fra stadsingeniørens direktorat ved vedkommende ejers, eller, hvis han vægrer sig derved, ved magistratens foranstaltning, såvel på selve den ejendom, hvor ulempen har vist sig, som på tilstødende ejendomme. Forefindes derved fejl eller mangler, som efter sundhedskommissionens undersøgelse helt eller delvis viser sig at være årsag til ulempen, skal ejeren af den ejendom, hvor fejlene eller manglerne findes, godtgøre kommunen de med de foretagne arbejder forbundne udgifter efter regning; i modsat fald udredes omkostningerne af kommunen.

§ 12.

Alle afløb, såvel offentlige som private, skal holdes tilbørligt rene, således at de ikke giver anledning til ulemper ved ilde lugt eller på anden måde. Rensning og skylning af dem — eventuelt med benyttelse af desinficerende stoffer — kan påbydes udført så ofte, det efter årstid og sundhedsforhold af sundhedskommissionen skønnes fornødent.

I frostperioder påhviler det ejendommens ejer på en sådan lovlig måde, som er egnet dertil, at søge forhindret, at ejendommens vandledninger såvel som dens afløbsledninger fryser til. Vandledningerne skal,

hvor de er udsat for frost, i fornøden udstrækning holdes aflukket og aftappet i nattimerne.

Når vand- eller afløbsledninger er tilfrosne, påhviler det ejeren snarest at bringe dem i brugbar stand ved optøning og efter omstændighederne at drage omsorg for, at udtømning af spildevand kan ske over et dertil egnet afløb, f. eks. en nedløbsbrønd i gården, samt iøvrigt at efterkomme de påbud, som sundhedskommissionen i den anledning måtte give.

Såfremt et afløbsanlæg er tilfrosset, er sundhedskommissionen berettiget til at forbyde benyttelsen, når der derved kan opstå ulempe for de øvrige beboere.

Hvis vandkiosetter i en ejendom er blevet ubrugbare på grund af frost, er ejeren forpligtet til på dertil egnede steder at lade hensætte et tilstrækkeligt antal tønder til opsamling af natrenovation. Tønderne skal hentes og tømmes i henhold til bestemmelserne i sundhedsvedtægtens § 18 (for tiden ved foranstaltning af Københavns Grundejeres Renholdnings-selskab).

§ 13.

Al fra et afløb optagen urenlighed skal bortføres på den måde og så ofte samt til det sted, magistraten og sundhedskommissionen måtte bestemme.

Sundhedskommissionen kan påbyde, at affald fra særlige renseanordninger såsom fedtsamlere, sandfang, septictanke og andre bundfældningstanke m. v. skal opsamles i beholdere godkendte i hvert enkelt tilfælde.