

Emne: Teltdug
Firma: Duratex A/S

Udsendt januar 1979
Gyldig til okt 1981

G-876/755-33-74
JH/LBB

G O D K E N D E L S E

i medfør af boligministeriets cirkulære af 18. september 1964 om godkendelse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner m.v.

- A Materiale eller konstruktion: Teltdug.
B Betegnelser: Duratex teltdug.
C Ansøger: Duratex A/S, Norgesvej 49, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 66 66.
D Beskrivelse: Duratex teltdug består af polyamid- eller polyester væv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugen leveres i 1480-1500 mm brede baner i følgende kvaliteter:

Betegnelser	væv	tykkelse mm	vægt g/m ²	anvendelse
618307	polyamid 940 dtex	0,6	700	stelbåret telt
688007	polyamid 940 dtex	0,7	800	luftbåret telt
619007	polyester 1100 dtex	0,6	700	stelbåret telt
669007	polyester 1100 dtex	0,6	700	stelbåret telt
689407	polyester 1100 dtex	0,7	800	luftbåret telt

Samtlige kvaliteter opfylder klassifikationskravene i Statens Planverks brandtekniske bedømmelsesregler (SBN Godkännenderegler, 1975:9, Brandskydd) til svært antændelige materialer.

- E Godkendelse: Duratex teltdug i de i godkendelsens punkt D nævnte kvaliteter godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af telte, haller og lignende med enkel (1 lag) teltdug.
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:
- 1 Kvalitet 618307, 619007 og 669007 må kun anvendes i forbindelse med et understøttende stel (stativ).
 - 2 Ved telte og haller m.v., som indrettes til ophold for mere end 50 personer skal flugtvejenes udformning, samt eventuelle foranstaltninger til sikring af deres friholdelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde.
- F Mærkning: Det færdige telt eller hal skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikantens navn (Duratex A/S) samt kvalitetsbetegnelse i henhold til godkendelsens punkt D fremgår.
- G Kontrol: På ansøgerens foranledning og regning skal der oprettes kontrakt med et af boligministeriet godkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdugens brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens punkt D.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. oktober 1981.
- I Bemærkninger:
- 1 Godkendelsen omhandler alene de brandmæssige forhold for telte, haller og lignende af Duratex teltdug. Der er således ikke taget stilling til fx spørgsmålene som styrke, stabilitet og tæthed.
 - 2 Godkendelsen afløser den tidligere meddelte godkendelse med samme sagsnummer, udstedelsesdato 14. august 1975, udløbsdato 1. oktober 1978 og Byggedatablad nr. 80 (29)L n6 5203.

Boligministeriet, den 18. september 1978

