

Emne: Gipsplader, indervægge
Firma: Danogips A/S

Udsendt nov 1979
Gyldig til okt 1982

MK 6.31/0139
JH/LBB

8. august 1979

MK- G O D K E N D E L S E

- A Materiale eller konstruktion: Spartlede, ikke understøttede samlinger mellem gipsplader.
- B Betegnelse: -
- C Ansøger: Danogips A/S, Antoinettevej 3, 2500 Valby, tlf. (01) 30 40 44.
- D Beskrivelse: Samlingen udføres mellem Danogips-plader type F, dvs. Danogips-plader, som langs kanterne har en ca. 50 mm bred og ca. 1,5 mm dyb forsækning.
Efter at pladerne er monteret på deres underlag, påføres et lag spartelmasse, hvori indtrykkes en 60 mm bred papirtape. Efter udtørring udjævnes samlingen med endnu et eller to lag spartelmasse afhængigt af den endelige overfladebehandling (tapetsering, maling etc.).
En specifikation af de materialer, der anvendes ved spartlingen samt en beskrivelse af arbejdsgangen ved udførelsen findes i Danogips-kataloget, blad 303: Danogips spartelanvisning.
Samlinger mellem Danogips-plader udført efter ovenstående princip opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3, til klasse 1 beklædninger, når de anvendte gipsplader er 13 mm tykke, og til klasse 2 beklædninger opsat uden bagved liggende hulrum, når de anvendte gipsplader er 9 mm tykke.
- E Godkendelse: Spartlede samlinger mellem Danogips-plader type F, udført som beskrevet under godkendelsen punkt D, godkendes i brandteknisk henseende som ligeværdig med den ubrudte plade, uanset om samlingerne understøttes eller ikke understøttes, eller om de forløber vandret eller lodret.
Godkendelsen meddeles på betingelse af, at samlingerne udføres i nøje overensstemmelse med Danogips-kataloget, blad 303: Danogips spartelanvisning.
- F Mærkning: Ingen.
- G Kontrol: Ingen.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. oktober 1982.
- I Bemærkninger: Godkendelsen afløser den tidligere meddelte godkendelse G-484/752-03-172 med udstedelsesdato 17. september 1976, udløbsdato 1. oktober 1979 og Byggedatablad nr. 80 (22)R f7 101.