

Emne: Gipsplader, indervægge
Firma: Danogips A/S

Udsendt nov 1979
Gyldig til okt 1982

MK 6.10/0138
JH/LBB

8. august 1979

MK- G O D K E N D E L S E

- A Materiale eller konstruktion: Ikke bærende BD-indervægge 60 og 90.
- B Betegnelse: Vægge af Danogips-plader på træskelet.
- C Ansøger: Danogips A/S, Antoinettevej 3, 2500 Valby, tlf. (01) 30 40 44.
- D Beskrivelse:
- 1 Væg af 38 x 56 mm lodrette trælægter i en afstand af 600 mm fra midte til midte, beklædt på begge sider med 2 lag 13 mm fiberarmerede Danogips-plader fastholdt med 22/40 galvaniserede, riflede specialsøm pr. 150 mm langs pladekanterne og pr. 200 mm i mellemunderstøtningerne.
Væggen opfylder klassifikationskravene i DS 1052 til en branddrøj, adskillende og ikke bærende BD-væg 60.
Væggens overflader opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3, til klasse 1 beklædninger.
 - 2 Væg af 38 x 56 mm lodrette trælægter i en afstand af 600 mm fra midte til midte, beklædt på begge sider med 3 lag 13 mm fiberarmerede Danogips-plader, fastholdt som beskrevet under 1.
Væggen opfylder klassifikationskravene i DS 1052 til en branddrøj, adskillende og ikke bærende BD-væg 90.
Væggens overflader opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3, til klasse 1 beklædninger.
- E Godkendelse: Vægge udført som beskrevet under godkendelsens punkt D godkendes anvendt som ikke bærende indervægge på steder, hvor der ifølge BR-77 stilles krav om en brandteknisk klassifikation, der ikke overstiger den i godkendelsens punkt D for den enkelte vægtype nævnte.
- F Mærkning: De anvendte gipsplader skal på bagsiden være mærket Danogips, klasse 1 beklædning.
- G Kontrol: Ingen.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. oktober 1982.
- I Bemærkninger: Godkendelsen afløser den tidligere meddelte godkendelse G-487752-03-192 med udstedelsesdato 17. september 1976, udløbsdato 1. oktober 1979 og Byggedatablad nr. 80 (22)R f7 100.