

Emne: Røglemme  
Firma: Velux International A/S

Udsendt april 1980  
Gyldig til april 1983

MK 6.60/0203  
JH/LBB

7. januar 1980

MK- G O D K E N D E L S E

- A Materiaie eller konstruktion: Røglem.
- B Betegnelse: Velux røglem type GGLR-3, GGLR-4 og GGLR-8.
- C Ansøger: Velux International A/S, Skelstedet 11, 2950 Vedbæk, tlf. (02) 89 22 88.
- D Beskrivelse: Røglemmen består af et standard Velux ovenlysvindue, type GGL-3, GGL-4 eller GGL-8, fremstillet af træ, som udvendigt er beklædt med aluminium, og som er forsynet med en isoleringsruede af glas.  
På en konsol fastskruet til underkarmen er monteret en trykluft-cylinder, hvis stempelstang er forbundet til gribelisten i vinduets overramme. På cylindren er monteret en ventil indeholdende en fjederbelastet slagstift, som er fastholdt i åben stilling af en spilt. En 3 mm fortrinnet stålwire er ført fra splitten gennem et indmuret PVC-rør til en betjeningskasse, som er indmuret i væggen i trapperummets indgangsetage. På dette sted er wiren forsynet med en trækning. Et træk i ringen vil udløse slagstiften således, at indholdet af en 16 g CO<sub>2</sub>-patron, som er monteret på ventilen, vil udløse trykluftcylindren, der herefter åbner vinduet til en vinkel på ca. 90° i forhold til den faste karm.  
På ventilen er tillige monteret en smeltesikring, der aktiverer systemet, såfremt temperaturen ved smelteledet overstiger 79 °C.  
Arrangementet fremgår af Velux tegning nr. 1V0.212.1.75 af 5. november 1977.
- E Godkendelse: Velux røglem type GGLR-3, GGLR-4 og GGLR-8 godkendes i henhold til BR-77, kap. 6.5.2, stk. 6 a, til brug i trapperum uden sidelysvinduer på følgende vilkår:  
Ved taghældninger på under 35° skal røglemmen monteres på en sekundær karm, pult eller lignende, således at hældningen af den lukkede røglem er mindst 30°, og således, at betingelserne i BR-77, kap. 5.3 samt kap. 7.7, stk. 1, er opfyldt.
- F Mærkning: Manøvrerkassen skal tydeligt være mærket Velux samt Brand-ventilation udført med en skrifthøjde på mindst 25 mm efter DS 734.
- G Kontrol: Ingen.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. april 1983.
- I Bemærkninger: Godkendelsen afløser den tidligere meddelte godkendelse G-672/755-61-72 med udstedelsesdato 4. februar 1977, udløbsdato 1. april 1980 og Byggedatablad nr. 80 (37)X x 401.