

Emne: Beklædningsprofiler  
Firma: Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S

Udsendt juni 1979  
Gyldig til april 1982

MK 6.31/0026  
JH/LBB

22. februar 1979

MK- G O D K E N D E L S E

- A Materiale eller konstruktion: Klasse 1 beklædning i bræddeform.
- B Betegnelse: Minalith trykbrandimprægnerede brædder.
- C Ansøger: Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S, Industribuen 19, 2635 Ishøj, tlf. (02) 73 44 33.
- D Beskrivelse: Minalith trykbrandimprægnerede brædder er brædder af fyr, som efter opskæring og tildannelse er trykimprægneret på specielle anlæg mod brand.  
I tykkelsen 22 mm opfylder brædderne - sammenpløjede ru, savskårne eller høvlede - klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse 1 beklædninger.  
I tykkelsen 9 mm opfylder brædderne - sammenpløjede ru, savskårne eller høvlede - klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse 2 beklædninger opsat uden bagved liggende hulrum.
- E Godkendelse:  
I Minalith trykbrandimprægnerede brædder i tykkelsen 22 mm godkendes anvendt som indvendig væg- og loftbeklædning på steder, hvor overflader ifølge BR-77 skal udføres mindst som klasse 1 beklædning.  
Godkendelsen meddeles på betingelse af, at opsætningen sker med mindst 1 søm eller skrue i hvert brædt for hver højst 1000 mm.  
II Minalith trykbrandimprægnerede brædder i tykkelsen 9 mm godkendes anvendt som indvendig væg- og loftbeklædning på steder, hvor overflader ifølge BR-77 skal udføres mindst som klasse 2 beklædning.  
Godkendelsen meddeles på betingelse af, at opsætningen sker med mindst 1 søm eller skrue i hvert brædt for hver højst 1000 mm og uden hulrum bag beklædningen. Det bemærkes, at termoplastiske isoleringsmaterialer i denne forbindelse betragtes som hulrum.
- F Mærkning: Hvert enkelt brædt skal være mærket Minalith, med ansøgerens navn (CDT), med charge nummer samt med Trærådets Brandimprægneringsudvalgs kontrolmærke: et T i en cirkel.
- G Kontrol: Hvert enkelt produktionsanlæg, der fremstiller Minalith trykbrandimprægnerede brædder, skal være underkastet Trærådets Brandimprægneringsudvalgs (TBU's) kontrol.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. april 1982.
- I Bemærkninger: Ingen.