

MK 6.31/0025
JH/LBB

28. februar 1979

MK- G O D K E N D E L S E

- A Materiale eller konstruktion: Klasse 1 beklædning i pladeform.
- B Betegnelse: Perstorp beklædning klasse 1.
- C Ansøger: Perstorp AB, S-284 00 Perstorp, tlf. (0435) 386 00.
- D Beskrivelse: Perstorp beklædning klasse 1 består af en ca. 8,5 mm cementbunden spånplade fremstillet i Schweiz, som på begge sider er pålimet en 1,2 mm Perstorp FP1/902 plastlaminatplade. Limningen er foretaget ved hjælp af fenolresorcinollim.
- Pladerne, hvis densitet i spånpladekernen er 1100 - 1350 kg/m³, leveres som standard i formatet 2425 x 600 mm med ret afskårne kanter.
- Opsætningen sker ved hjælp af skruer 1 1/4" nr. 10 eller kamsøm 24/40 pr. 200 mm langs alle fire kanter.
- Perstorp beklædning klasse 1 opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse A materialer.
- Perstorp beklædning klasse 1 i tykkelsen 11 mm opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse 1 beklædninger.
- E Godkendelse: Perstorp beklædning klasse 1 godkendes anvendt som indvendig væg- og loftbeklædning på steder, hvor sådanne ifølge BR-77 skal udføres mindst som klasse 1 beklædning.
- Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:
- 1 Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal alle pladekanter være understøttede.
 - 2 Såfremt højden af et eventuelt hulrum bagved pladerne overstiger 25 mm skal hulrummet sektioneres, således at der intetsteds findes hulrum med et volumen større end 1 m³. Afgrænsningerne mellem de enkelte hulrum bagved pladerne skal udføres tætte. Termoplastiske isolationsmaterialer betragtes i denne forbindelse som hulrum.
 - 3 Opsætningen skal ske ved anvendelse af de i godkendelsens punkt D nævnte skruer eller kamsøm.
- F Mærkning: Hver enkelt plade skal være mærket Perstorp beklædning klasse 1.
- G Kontrol: På ansøgerens foranledning og regning skal der oprettes kontrakt med et af byggestyrelsen godkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:
- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens punkt D.
 - 2 at mærkningen er som angivet i godkendelsen punkt F.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. april 1982.
- I Bemærkninger: Ingen.