

Emne: Vægbeklædning, våde rum  
Firma: Novopan Træindustri A/S

Udsendt nov 1979  
Gyldig til juli 1982

MK 7.31/0085  
JH/LBB

22. juni 1979

MK- G O D K E N D E L S E

- A Materiale eller konstruktion: Konstruktionsprincip for fugtbestandig vådrumsvæg.
- B Betegnelse: Spaandex/Melamin V313 SR belagt med plastlaminat, Spaandex/Melamin SR belagt med plastlaminat og Fenolex SR belagt med plastlaminat.
- C Ansøger: Novopan Træindustri A/S, Pindstrup, 8550 Ryomgård, tlf. (06) 36 61 00.
- D Beskrivelse: Væggen består af et træskelet, som på den side, der vender mod det våde rum, er forsynet med et panel, der består af en mindst 10 mm tyk kerne af Spaandex/Melamin V313 SR, Spaandex/Melamin SR eller Fenolex SR, dvs. af vandfastlimet spanplade med densiteten 610-700 kg/m<sup>3</sup>, som er gennemimpregneret mod råd- og svampeangreb. Panelerne er på begge sider forsynet med en mindst 0,8 mm tyk plastlaminatplade.  
Panelerne fastholdes til underlaget ved anvendelse af set-lim. I fugen mellem de enkelte paneler udfyldes med elastisk fugemasse.  
Panelerne opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse 2 beklædninger.
- E Godkendelse: Vægge udført efter ovenstående princip godkendes i henhold til BR-77, kap. 7.8, stk. 6, anvendt omkring wc-rum med gulvafløb, bade- og vaskerum og lignende rum på følgende vilkår:
- 1 Plastlaminatpladerne skal opfylde kravene i Svensk Standard SIS 24 58 20 til plader af mindst type 2.
  - 2 Panelerne skal dække væggen i hele dennes udstrækning, herunder være ført ubrudt ned bag ved installationsgenstande, uanset hvorledes disse er monteret.
  - 3 Arbejdet med opstilling af væggen skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Novopan Træindustri A/S.
- F Mærkning: Panelerne skal være mærket med angivelse af den anvendte spanpladekerne, jf. godkendelsens punkt B.
- G Kontrol: Ingen.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. juli 1982.
- I Bemærkninger: Godkendelsen afløser den tidligere meddelte godkendelse G-163/752-03-113 med udstedelsesdato 11. august 1976, udløbsdato 1. juli 1979 og Byggedatablad nr. 80 (42)R j7 422.