

Emne: Gulvbelægning, fugefri  
Firma: A/S G.A. Hansen

Udsendt april 1979  
Gyldig til januar 1982

G-1040/755-84-75  
JH/LBB

## G O D K E N D E L S E

i medfør af boligministeriets cirkulære af 18. september 1964 om godkendelse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner m.v.

- A Materiale eller konstruktion: Brandmæssigt egnet gulvbelægning.
- B Betegnelse: Pulastic ZS.
- C Ansøger: A/S G.A. Hansen, Symfonivej 19, 2730 Herlev, tlf. (02) 91 35 33.
- D Beskrivelse: Pulastic ZS består af et 2-2,5 mm tykt polyurethan-slidlag som er påført en bagside af polyurethanbundet granulat af syntetisk gummi.  
Belægningen leveres i tykkelser fra 8 mm til 15 mm. I 8 mm's tykkelse vejer belægningen ca. 8,0 kg/m<sup>2</sup> og i 15 mm's tykkelse ca. 15,0 kg/m<sup>2</sup>.  
Pulastic ZS opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til brandmæssigt egnede gulvbelægninger anvendt på ubrændbart underlag.
- E Godkendelse: Pulastic ZS godkendes i henhold til BR-77, kap. 6.5.1 stk. 8 anvendt som belægning på gulve og trapper i flugtveje.  
Godkendelsen meddeles på betingelse af, at oplægningen finder sted på ubrændbart underlag.
- F Mærkning: Belægningen skal leveres i emballage, som er mærket Pulastic ZS.
- G Kontrol: På ansøgerens foranledning og regning skal der oprettes kontrakt med et af boligministeriet godkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:  
1 at belægningens brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens punkt D.  
2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens punkt F.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. januar 1982.
- I Bemærkninger: Godkendelsen afløser den tidligere meddelte godkendelse med samme sagsnummer, udstedelsesdato 1. december 1975, udløbsdato 1. januar 1979 og Byggedatablad nr. 80 (43)T r4 5302.

Boligministeriet, den 17. november 1978