

Emne: Korkbelægning
Firma: AB Wicanders Korkfabriker

Udsendt juni 1978
Gyldig til april 1981

G-957/755-122-74
JH/LBB

G O D K E N D E L S E

i medfør af boligministeriets cirkulære af 18. september 1964 om godkendelse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner m.v.

- A Materiale eller konstruktion: Brandmæssigt egnet gulvbelægning.
- B Betegnelse: Kork-o-Plast XA.
- C Ansøger: AB Wicanders Korkfabriker, S-440 40 Altvängen, tlf. (0303) 465 10, v/A/S Wicanders-Expanko, Mileparken 9 - 11, 2740 Skovlunde, tlf. (02) 84 73 00.
- D Beskrivelse: Kork-o-Plast XA er fliser fremstillet af kork og belædt på begge sider med en ca. 0,5 mm PVC-folie.
Tykkelsen af fliserne er ca. 3,2 mm og vægten ca. 2,7 kg/m².
Kork-o-Plast XA opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til brandmæssigt egnede gulvbelægnings anvendt såvel på brændbart som på ubrændbart underlag.
- E Godkendelse: Kork-o-Plast XA godkendes i henhold til BR-77, kap. 6.5.1 stk. 8 anvendt som belægning på gulve og trapper i flugtveje.
- F Mærkning: Hver enkelt flise skal på bagsiden være mærket XA.
- G Kontrol: På ansøgerens foranledning og regning skal der oprettes kontrakt med et af boligministeriet godkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:
- 1 at flisernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens punkt D.
 - 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens punkt F.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. april 1981.
- I Bemærkninger: Godkendelsen afløser den tidligere meddelte godkendelse med samme sagsnummer, udstedelsesdato 3. februar 1975, udløbsdato 1. april 1978 og Byggedatablad nr. 80 (43)T j5 2001.

Boligministeriet, den 24. april 1978