

Emne: Tagplader, profilerede  
Firma: Dansk Eternit-Fabrik A/S

Udsendt april 1980  
Gyldig til januar 1983

MK 5.33/0212  
JH/LBB

15. januar 1980

MK- G O D K E N D E L S E

- A Materiale eller konstruktion: Tagplade.
- B Betegnelse: Ny Eternit bølgeplader profil B6.
- C Ansøger: Dansk Eternit-Fabrik A/S, Postboks 763, 9100 Aalborg, tlf. (08) 12 11 22.
- D Beskrivelse: Ny Eternit bølgeplader profil B6 er fremstillet af cement samt cellulose- og plastfibre.  
Pladerne leveres i bredden ca. 1090 mm og længden ca. 1220 mm. For bølgeprofil B6 er bølgebredden ca. 147 mm, bølgehøjden excl. pladetykkelsen ca. 48 mm og pladetykkelsen i bølgetop og bølgebund ca. 9 mm.  
Pladerne oplægges på åse eller lægter og fastgøres med 62/105 varmforzinkede, franske skruer med underlagsskiver.  
Pladerne opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3, til klasse A materialer.  
Pladerne opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3, til brandmæssigt egnede tagbeklædninger.
- E Godkendelse: Ny Eternit bølgeplader profil B6 godkendes i henhold til BR-77, kap. 5.3, anvendt til tage, der yder tilstrækkelig sikkerhed mod gennemtrængning, samt i henhold til kap. 6.7, stk. 6, som brandmæssigt egnet tagbeklædning på følgende vilkår:
- 1 Ved tage med en hældning på 35° og derunder, og hvor den lodrette afstand fra tagfladen til en flade, som kan bære en person, der træder igennem tagpladerne, overstiger 2 m, skal pladerne understøttes for mindst hver 0,55 m eller oplægges med trædesikkert underlag, jf. byggestyrelsens godkendelse MK 5.33/0213.
  - 2 Ved tage med en hælding over 35°, eller hvor den lodrette afstand fra tagfladen til en flade, som kan bære en person, der træder igennem tagpladerne, er 2 m eller derunder, skal pladerne understøttes for mindst hver 1,10 m.
  - 3 Pladerne skal i øvrigt monteres i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Dansk Eternit-Fabrik A/S.
- F Mærkning: Hver enkelt plade skal mærkes med et 6-cifret tal med begyndelsesciffer 4 eller 5 (de øvrige cifre angiver produktionslinie og -tidspunkt).
- G Kontrol: På ansøgerens foranledning og regning skal der oprettes kontrakt med et af byggestyrelsen godkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:
- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens punkt D.
  - 2 at mærkningen er som angivet i godkendelsens punkt F.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. januar 1983.
- I Bemærkninger: Godkendelsen afløser den tidligere meddelte godkendelse G-1224/755-57-77 med udstedelsesdato 23. august 1978, udløbsdato 1. oktober 1981 og Byggedatablad nr. 80 (47)N f6 102.