

Emne: Ventilationskanaler
Firma: Lindab Ventilation A/S

Udsendt juni 1978
Gyldig til april 1981

G-1236/755-69-77
JH/LBB

G O D K E N D E L S E

i medfør af boligministeriets cirkulære af 18. september 1964 om godkendelse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner m.v.

- A Materiale eller konstruktion: BS-ventilationskanal 30.
- B Betegnelse: Lindab-Vent BS-30.
- C Ansøger: Lindab Ventilation A/S, Niels Bohrsvej 10, 6100 Haderslev, Tlf. (04) 52 62 22.
- D Beskrivelse: Lindab-Vent BS-30 præisolerede ventilationskanaler består af to koncentriske, spiralfalsede rør af mindst 0,5 mm forzinket stålplade, imellem hvilke der er anbragt en mindst 25 mm tyk isolering af stenuld med en densitet på 40 - 150 kg/m³.
Kanalerne, som leveres med en mindste indvendig diameter på 63 mm og i længder indtil 6000 mm, samles og ophænges som angivet på Lindab Ventilation A/S monteringsanvisning nr. 027712 af 4. december 1977.
- E Godkendelse: Lindab-Vent BS-30 præisolerede ventilationskanaler godkendes i henhold til BR-77, kap. 11.2.6 stk. 3 e som ventilationskanaler med vægge, der svarer til mindst BS-bygningsdel 30.
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:
- 1 De spiralfalsede rør skal være i overensstemmelse med Dansk Standard DS 1099 samt med Svensk Standard SIS 82 72 07, SIS 82 72 08 og SIS 82 72 09.
 - 2 Stenuldisoleringen skal kunne klassificeres som ubrændbar efter DS 1057.
- F Mærkning: Ingen.
- G Kontrol: Ingen.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. april 1981.
- I Bemærkninger: Der er med nærværende godkendelse alene taget stilling til kanalernes brandtekniske egenskaber, men ikke til spørgsmålene om hvorvidt kravene i BR-77, kap. 9 om lydisolering og støjniveau og kravene i kap. 11.2 4 stk. 2 om kanalers tæthed kan overholdes.

Boligministeriet, den 28. februar 1978