

Emne: Ventilationskanaler
Firma: Nordisk Ventilator Co. A/S

Udsendt juni 1979
Gyldig til april 1982

MK 11.10/0038
JH/LBB

23. marts 1979

MK- G O D K E N D E L S E

- A Materiale eller konstruktion: BS-ventilationskanal 30.
- B Betegnelse: Spiroduct præisolerede ventilationskanaler.
- C Ansøger: Nordisk Ventilator Co. A/S, 4700 Næstved, tlf. (03) 72 42 22.
- D Beskrivelse: Spiroduct præisolerede ventilationskanaler består af to koncentriske, spiralfalsede rør af mindst 0,5 mm forzinket stålplade, imellem hvilke der er anbragt en mindst 25 mm tyk isolering af stenuld med en densitet på 40 - 150 kg/m³.
Kanalerne, som leveres med en mindste indvendig diameter på 76 mm og i længder indtil 6000 mm, samles og ophænges som angivet på Nordisk Ventilator Co. A/S monteringsanvisning nr. mu 6421.
- E Godkendelse: Spiroduct præisolerede ventilationskanaler godkendes i henhold til BR-77, kap. 11.2.6, stk. 3 e, anvendt som ventilationskanaler med vægge, mindst svarende til BS-bygningsdel 30.
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:
- 1 De spiralfalsede rør skal være i overensstemmelse med Dansk Standard DS 1099 samt med Svensk Standard SIS 82 72 07, SIS 82 72 08 og SIS 82 72 09.
 - 2 Stenuldisoleringen skal kunne klassificeres som ubrændbar efter DS 1057.
- F Mærkning: Ingen.
- G Kontrol: Ingen.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. april 1982.
- I Bemærkninger:
- 1 Godkendelsen omhandler alene kanalernes brandtekniske klassifikation. Der er således ikke taget stilling til fx spørgsmålene om hvorvidt kravene i BR-77, kap. 9, om støjniveau, eller kravene i kap. 11.2.4, stk. 2, om kanalers tæthed, kan opfyldes.
 - 2 Godkendelsen afløser den tidligere meddelte godkendelse med sagsnummer G-579/752-13-60, udstedelsesdato 9. marts 1976, udløbsdato 1. april 1979 og Byggedatablad nr. 80 (57)I y0 2502.