

Emne: Ventilator, VVS - brandspjæld
Firma: A/S Luftkonditionering

Udsendt april 1979
Gyldig til januar 1982

G-1288/755-19-78
JH/LBB

G O D K E N D E L S E

i medfør af boligministeriets cirkulære af 18. september 1964 om godkendelse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner m.v.

- A Materiale eller konstruktion: F-brandspjæld 60.
- B Betegnelse: Actionair Series 101 brandspjæld.
- C Ansøger: as luftkonditionering, Hovedvejen 99, 2600 Glostrup, tlf. (02) 45 94 22.
- D Beskrivelse: Actionair Series 101 brandspjæld er et kulissespjæld med rustfri stålplader og hus af forzinket eller rustfri stålplade. Spjældet monteres vertikalt i ventilationskanaler med rektangulært tværsnit og fastholdes i åben stilling af et smelteled der udløser ved 70°C. Spjældet leveres til kanaler med sidelængder fra 102 mm til 1016 mm.
Actionair Series 101 brandspjæld opfylder i lukket stilling klassifikationskravene i DS-1052 til en flammestopende F-bygningsdel 60.
- E Godkendelse: Actionair Series 101 brandspjæld godkendes anvendt i ventilationskanaler på steder, hvor der ifølge BR-77 stilles krav om en udførelse mindst som F-brandspjæld 60.
- F Mærkning: Spjældet skal på et synligt sted være mærket Actionair Series 101.
- G Kontrol: Ingen.
- H Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder til den 1. januar 1982.
- I Bemærkninger: Ingen.

Boligministeriet, den 8. december 1978