

Til bygningsmyndighederne

Boligministeriet har den 5. september 1972 skrevet således til Trælasthanterunionen:

"I skrivelse af 2. maj 1972 har unionen anmodet boligministeriet om at overveje de eksempler, der er angivet i bygningsreglement 1966, kap. 6.1.7. stk. 6, vedrørende profilerede bræddebeklædninger af klasse 2, således at det bliver muligt at importere svenske brædder, der er profileret efter svensk standard.

Idet man henviser til tidligere brevveksling, senest unionens skrivelse af 28. juni 1972, skal man meddele, at fremkomsten af den svenske standard, STS, vil medføre, at bræddebeklædninger af panelbrædder 1 B ikke umiddelbart vil kunne bedømmes efter de i bygningsreglementet 1972, kap. 6.20.6. stk. 5, angivne retningslinjer som følge af, at den ved profileringen fremkomne mindstetykkelse bliver 14 mm mod i stk. 5 b angivet 15 mm samtidig med, at bredden af den reducerede tykkelse vil udgøre 21,67% mod de i stk. 5 c angivne 20 %.

Dette vil umiddelbart indebære, at en sådan beklædnings lovlighed bør eftervises ved brandprøve.

Under hensyn til, at der er tale om en standard, der skønnes at have væsentlig betydning for dansk træimport, har boligministeriet sammen med Statsprøveanstalten taget de ved bygningsreglementets eksempler angivne forudsætninger op til ny prøvelse.

Man har herunder fundet, at profilerede bræddebeklædninger vil kunne accepteres som klasse 2 beklædninger uden særlig dokumentation, når minimumstykkelsen ikke er mindre end 14 mm, og når arealet af den del af beklædningen, der har reduceret tykkelse, ikke overskrider 25 % af beklædningens plane areal og i øvrigt er i overensstemmelse med kap. 6.20.6."