

Til
bygningsmyndighederne.

26. oktober 1977

Boligministeriet har i skrivelse af 7. oktober 1977 (j.nr. 722-262-76) svaret på en forespørgsel fra Dansk Træhandlerforening vedrørende forståelsen af BR's krav i bilag 4 til beklædning af klasse 2.

Forespørgslen vedrørte plader af profileret amerikansk nåletræs-krydsfiner i nominel tykkelse $\frac{1}{2}$ " (glatpudset til ca. 11 mm nettotykkelse).

Statsprøveanstalten havde i 1967 udstedt prøveattest for pladerne på grundlag af reglerne i BR-66, kap. 6.1.7., stk. 6. Attesten beskriver brandteknisk prøvning efter panelmetoden.

Som bekendt ændredes definitionen af beklædning af klasse 2 ved ikrafttrædelsen af tillæg nr. 6 til BR-66 den 1. september 1969.

Allerede fra denne dato er prøveattesten således forældet, da den ikke giver tilstrækkelig dokumentation for opfyldelsen af de udvidede krav til klasse 2-beklædning i tillæg nr. 6 til BR-66 (eller senere i BR-72, kap. 6.1., stk. 5 b og nu BR-77, bilag 3).

Produktet er heller ikke omfattet af bygningsreglementets eksempler i bilag 4 på bygningsdele og beklædninger, der uden særlig dokumentation eller prøvning kan anvendes som beklædning af klasse 2, idet det i skrivelsen fra foreningen er oplyst, at pladernes tykkelse ved bunden af profileringen i løbende produktioner kan forventes at variere ned til ca. 6 mm, selv om der tilstræbes minimum 7,5 mm som foreskrevet i eksempelsamlingen. Det bemærkes, at materialets densitet (rumvægt) ikke foreligger oplyst for boligministeriet.

På denne baggrund skal boligministeriet meddele, at de i bilag 4 til BR-77 angivne mindstetykkelser for pladebeklædninger er minimumsmål, der ikke ved profilering må reduceres til mindre end 7,5 mm for finerplader som de heromhandlede.

Bestemmelsen i BR-77, bilag 4, klasse 2 beklædninger, pkt. 4, om adgangen til at anvende de i pkt. 1 og 2 nævnte materialer i mindre tykkelser, når opsætningen sker i brandteknisk fast forbindelse med BS- eller BD-konstruktion eller med klasse 1 eller 2 beklædning, giver naturligvis mulighed for lovlig anvendelse af det i prøveattesten beskrevne produkt, men bestemmelsen gør ikke produktet i sig selv til en beklædning af klasse 2.

Det tilføjes, at boligministeriet på grund af den med prøvningsmetoden forbundne usikkerhed ved prøvning af materialer nær grænsen for de fastlagte klassifikationskrav ikke vil være indstillet på udstedelse af godkendelser af finerplader med mindre tykkelser end anført i bilag 4 på grundlag af en udført klassifikationsprøvning.

7.kt.j.nr. 722-262-76

P. M. V.

E.B.