



Forblad


Københavns Bygningskommission

-

Tidsskrifter

Architekten, 18. jul. 1914

1914



7 m/m O Jærn
 5 m/m O Jærn
 6 kantet Net med
 2,5 cm Masker.

Københavns Bygningskommission. Det meddeles os, at Bygningskommissionen paa Basis af nogle ved Statsprøveanstalten afholdte Forsøg har fastsat følgende nye Bestemmelser for Beklædning af bærende Jærnkonstruktioner.

Bærende Jærndeale skal forsynes med en mindst 5 cm tyk Beklædning enten af Monier udført som vist paa hosstaaende Tegning eller af Formsten af brændt Moler efter Aktieselska-

bet Frederiksholm Tegl- og Kalkværkers Modeller formuret i Molermørtel, i begge Tilfælde anbragt direkte paa Jærnet; eventuelle Hulrum mellem Beklædning og Jærn skal enten udmures, udstøbes med Beton eller — hvor Beklædning med Molersten anvendes — udfyldes med Molershamotte, Beklædningen skal til enhver Tid fuldtud vedligeholdes.

Anden forsvarlig Indmuring eller Indstøbning af bærende Jærndeale kan anvendes enten alene eller i Forbindelse med en Beklædning som foranført under Forudsætning af, at Jærnet paa ethvert Punkt bliver forsvarlig beskyttet.

Bygningskommissionen bestemmer i hvert Tilfælde, hvilke bærende Jærndeale der skal henføres under foranførte Bestemmelser; ganske i Almindelighed gælder disse dog for alle Dragere og Søjler.