



Forblad

Nye regler for forankring af bjælkelag i Frederiksberg Kommune

-

Tidsskrifter

Arkitekten 1935

1935

Nye Regler for Forankring af Bjælkelag i Frederiksberg Kommune

Akademisk Arkitektforenings Bestyrelse har fra Frederiksberg Kommunes tekniske Forvaltning modtaget et Reglement vedrørende ovenstaaende med Anmodning om videre Bekendtgørelse. Foreningen efterkommer herved Anmodningen. Sekr.

Murankre paa Bjælkeender, Gavlankre og Ankre fra Ydermur til Ydermur skal mindst være udført af $5/16''$ (8 mm) \times $1\frac{1}{2}''$ (38 mm) Baandjærn med 27 cm For-skudsjærn af 16 mm Rundjærn og fastgjort med to svære smedede Søm og en Krampe; Til Jærnbjælker med 2 Stk. mindst $\frac{1}{2}''$ Bolte. Ankrene skal være møn-jemalede, forinden de tilføres Bygningen. Ankret skal være mindst saa langt, som den Mur er tyk, hvori det anbringes, og Gavlankre saa lange, at de gaar ind over 2 Bjælker.

Gennemgaaende Ankre fra Ydermur til Ydermur, som gaar paa Tværs af Bjælkerne, skal være fastgjort til hver Bjælke med 1 svært smedet Søm gennem Hul i Ankeret. Ankrene skal gaa 1 Sten ind i det Murværk, hvori de anbringes.

Ankre formures i Murpillerne.

De med Ankre forsynede Bjælker maa være saaledes beliggende, at en Middelfastand af 2,85 m ikke overskrides, og Bjælkerne skal være gennemgaaende.

I Tilfælde, hvor Afvigelser fra det her foreskrevne ønskes, skal Forslag til Erstatningskonstruktioner fremsendes skriftlig til Bygningsmyndigheden, idet bemærkes, at Konstruktionerne vil blive forlangt udført med Jærn af mindst samme Dimensioner som Ankerjærnet.