



Forblad

De brandfrie etageadskillelser

-

Tidsskrifter

Arkitekten 1939, Ugehæfte

1939

De brandfrie Etageadskillelser

Indenrigsministeriet har som en Bekendtgørelse af 2. Januar 1939 udsendt følgende Meddelelse om Ændring af Indenrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 270 af 11. August 1938 om Udførelse af brandfrie Etageadskillelser (se *Arkitekten*, Ugehæfte 1938, Side 163—164).


I Indenrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 270 af 11.

August 1938 om Udførelse af brandfrie Etageadskillelser foretages følgende Ændringer:

I andet Afsnit indføjes som nyt Punkt 6):

„6) Brandts Beton-Dæk (se Fig. 6). Støbningen skal udføres af Beton med Brudstyrke mindst 300 kg/cm^2 bestemt ved Prøvebjælker. Mindste Tykkelse i Top af Hvælvingerne skal være 8 cm. Foruden Ribbe-armeringen skal Pladen armeres med $\emptyset 7$ mm Afstand 25 cm i hver Retning. Det er en Forudsætning, at Afstanden fra Midte til Midte af Ribberne er højst 1,0 m, og at Ribbernes Højde er mindst 22 cm“.

Som ny Fig. 6 indføjes:



6. Brandts Beton-Dæk

Sidste Afsnit affattes saaledes:

„Udføres der over den brandfri Etageadskillelse en Tagkonstruktion af Træ, og udnyttes Tagrummet til Beboelse, Pulterrum; Tørrerum, Vaskerum etc., maa Gulvbelægningen paa den brandfri Etageadskillelse ikke udføres som Trægulv paa Strøer eller af andet brandbart Materiale. Gulve i Beboelsesrum kan dog belægges med Træ paa Betingelse af, at Trægulvet lægges i Klæbemasse direkte paa den brandfri Etageadskillelse, eller at Trægulvet lægges paa Strøer, saaledes at Hulrummet mellem Trægulvet og den brandfri Etageadskillelse omhyggeligt udfyldes med Magerbeton, f. Eks. Slaggebeton. Endvidere kan i Beboelsesrum anvendes Linoleum klæbet paa Betonen og i Vaskerum Asfaltbelægning.“