

DIMENSIONER FOR MURE OG SKILLERUM I KØBENHAVN

Særlige forkortelser:

Af pladshensyn har enkelte særlige med * mærkede forkortelser måttet anvendes:
 b* = i bastardmørtel. udm* = udmuret.
 h* = højst. h.m* = hul mur.
 fam* = familie(r). u.h* = under hanebjælkelag.
 pl/br* = Plade- eller bræddeskillerum. o.s* = over soklen.
 monier* = samme med monierpuds. u.s* = under soklen.

Vejledende skematisk oversigt over mure og skillerum m. m. for ydermure og skillerum m. v. i henhold til bestemmelserne i bygningsvedtægt for staden København samt gældende dispensationsbestemmelser. Uden forbindelse. Udarbejdet af arkitekt E. Vestergaard-Hansen, bearbejdet af HFB.
 Grundlæggende bestemmelser, hvortil henvises: Facademure BV § 23, bagmure BV § 24, gavlmure BV § 25, andre ydermure BV § 26, udv. brandmure BV § 27, fælles brandmure BV § 28, indv. brandmure BV § 29, hovedskillerum BV § 30, stk. 1—3, trappeskillerum BV § 30, stk. 4—6, og tværskillerum BV § 30, stk. 7—10. Ydermure og hovedskillerum i skemaets tre øverste felter er dimensioneret efter de ved indenrigsministeriets dispensationsbeføjelse af 18. februar 1941 givne lempelser, der dog kun gælder indtil videre. Der henvises særlig til bestemmelserne om udførelsen af murværk m. m. under skemaet side 819.

Facademure (formure) ¹⁾			Gavle og bagmure ²⁾			Skillerum ³⁾	Hovedskillerum ⁴⁾	Tværskillerum ⁵⁾	Trappeskillerum ⁶⁾	Brandmure udvendige	
	Tag u. 1,5 m alm. gitterk.	×		Tag	1 stens mur eller 1/2 stens udm* bindingsværk, jfr. BV § 33 stk. 1		ingen	ingen	ingen	3/4 st. 1 st. 1 stens mur eller 30 cm hul mur	
	Stueetagen	30 cm hul mur med ståltrådsbindere eller 1/2 stens udm* bindingsværk, jfr. BV § 33 stk. 1		Stueetagen	30 cm hul mur med ståltrådsbindere eller 1/2 stens udm* bindingsværk, jfr. BV § 33 stk. 1		1/2 st.	1/2 st.	plader el. brædd.	3/4 st. 1 st.	30 cm hul mur
	Kælderen loftet h. 1 m over terræn	hele højden: 30 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 30 cm fuld mur el. 30 cm h.m.* m. udst. hulr. } el. 1 1/2 st. hul mur u. soklen: 30 cm beton } 35 cm beton		Kælderen	hele højden: 30 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 30 cm fuld mur el. 30 cm h.m.* m. udst. hulr. } el. 1 1/2 st. hul mur u. soklen: 30 cm beton } 35 cm beton		st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	30 cm beton el. 1 1/2 st. o. s.*: 30 cm hul mur u. s.*: 1 1/2 stens mur
	Tag u. 1,5 m alm. gitterk.	×		Tag	o. hanebj.: 1 stens mur ⁹⁾ eller 30 cm hul mur u. hanebj.: 30 cm hul mur med ståltrådsb.		ingen	ingen	ingen	o. hanebj.: 1 stens mur u. hanebj.: 30 cm h.m.*	
	Stueetagen	30 cm hul mur med ståltrådsbindere eller 1/2 stens udm* bindingsværk, jfr. BV § 33 stk. 1		Stueetagen	30 cm hul mur med ståltrådsbindere eller 1/2 stens udm* bindingsværk, jfr. BV § 33 stk. 1		1/2 st.	1/2 st.	plader el. brædd.	3/4 st. 1 st.	30 cm hul mur
	Kælderen loftet h. 1 m over terræn	hele højden: 30 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 30 cm fuld mur el. 30 cm h.m.* m. udst. hulr. } el. 1 1/2 st. hul mur u. soklen: 30 cm beton } 35 cm beton		Kælderen	hele højden: 30 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 30 cm fuld mur el. 30 cm h.m.* m. udst. hulr. } el. 1 1/2 st. hul mur u. soklen: 30 cm beton } 35 cm beton		1/2 st. i bastardm.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	30 cm beton el. 1 1/2 st. o. s.*: 30 cm fuld mur u. s.*: 30 cm beton
	udn. vinkelt. evt. m. trimp.	trimpel højst 1 m. 1 stens mur		Tag	o. hanebj.: 1 stens mur ⁹⁾ eller 30 cm hul mur u. hanebj.: 30 cm hul mur med ståltrådsb.		1/2 st.	1/2 st.	1/2 st.	1 fam*: pl/br* 2 fam*: monier*	o. hanebj.: 1 stens mur u. hanebj.: 30 cm h.m.*
	Stueetagen	30 cm hul mur med ståltrådsbindere eller 1/2 stens udm* bindingsværk, jfr. BV § 33 stk. 1		Stueetagen	30 cm hul mur med ståltrådsbindere eller 1/2 stens udm* bindingsværk, jfr. BV § 33 stk. 1		1/2 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	30 cm hul mur
	Kælderen loftet h. 1 m over terræn	hele højden: 30 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 1 1/2 stens mur u. soklen: 35 cm beton		Kælderen	hele højden: 30 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 1 1/2 stens mur u. soklen: 35 cm beton		3/4 st. i b*	1/2 st. b* el. 3/4 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
	Mansardtag evt. m. trimp.	trimpel højst 1 m. 1 stens mur		Mansardtag	o. mansbj.: 1 stens mur ⁹⁾ eller 30 cm hul mur u. mansbj.: 30 cm hul mur el. 1 1/2 stens hul mur		1/2 st.	1/2 st.	0	1 fam*: pl/br* 2 fam*: monier*	o. mansbj.: 1 st. mur u. mansbj.: 30 cm h.m.*
	Stueetagen	1 1/2 stens hul mur med stenbindere eller 1 1/2 stens fuld mur		Stueetagen	1 1/2 stens hul mur med stenbindere eller 1 1/2 stens fuld mur		3/4 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 stens hul mur
	Kælderen	35 cm beton eller 1 1/2 stens fuld mur		Kælderen	hele højden: 35 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd. u. soklen: 35 cm beton		1 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
	Tag u. 1,5 m alm. gitterk.	×		Tag	1 stens mur		ingen	ingen	ingen	1 stens mur eller 30 cm hul mur	
	1. sal	30 cm hul mur med ståltrådsbindere		1. sal	30 cm hul mur med ståltrådsbindere		1/2 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	30 cm hul mur
	Stueetagen	1 1/2 stens hul mur med stenbindere eller 1 1/2 stens fuld mur		Stueetagen	1 1/2 stens hul mur med stenbindere eller 1 1/2 stens fuld mur med blændinger		3/4 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 stens hul mur
	Kælderen	35 cm beton eller 1 1/2 stens fuld mur		Kælderen	hele højden: 35 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd. u. soklen: 35 cm beton		1 st.	1 st.	3/4 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton	

Facademure (formure) ¹⁾			Gavle og bagmure ²⁾			Skillerum ³⁾	Hovedskillerum ⁴⁾	Tværskillerum ⁵⁾	Trappeskillerum ⁶⁾	Brandmure udvendige				
	Udn. vinkelt. evt. m. trimp. ¹¹⁾	trimpel højst 1 m. 1 stens mur		Tag	o. hanebj.: 1 stens mur ⁹⁾ eller 30 cm hul mur u. hanebj.: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd.		ubelst. 1/2 st.	belast. 3/4 st.	1/2 st.	0	3/4 st. 1 st.	o. hanebj.: 1 st. mur u. h.*: 1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blænd.		
	1. sal	1 1/2 stens hul mur med stenbindere		1. sal	1 1/2 stens hul mur med stenbindere eller 1 1/2 stens mur med blændinger		3/4 st.	1 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger		
	Stueetagen	1 1/2 stens fuld mur		Stueetagen	1 1/2 stens hul mur med stenbindere eller 1 1/2 stens mur med blændinger		1 st.	1 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger		
	Kælderen	35 cm beton eller 1 1/2 stens mur		Kælderen	hele højden: 35 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd. u. soklen: 35 cm beton		1 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton		
	Mansardtag evt. m. trimp.	trimpel højst 1 m. 1 stens mur		Mansardtag	o. mansbj.: 1 stens mur ⁹⁾ eller 30 cm hul mur u. mansbj.: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd.		ubelst. 1/2 st.	belast. 3/4 st.	1/2 st.	0	3/4 st. 1 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger		
	1. sal	1 1/2 stens fuld mur		1. sal	1 1/2 stens hul mur med stenbindere eller 1 1/2 stens mur med blændinger		3/4 st.	1 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger		
	Stueetagen	1 1/2 stens fuld mur		Stueetagen	1 1/2 stens hul mur med stenbindere eller 1 1/2 stens mur med blændinger		1 st.	1 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger		
	Kælderen	hele højden: 47 cm beton eller 2 stens mur 35 cm beton med brudstyrke ¹⁰⁾ 70 kg/cm ² eller 1 1/2 stens mur i bastardmørtel ¹⁰⁾		Kælderen	hele højden: 35 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd. u. soklen: 35 cm beton		1 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st. 1 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton		
	Udn. vinkelt. evt. m. trimp. ¹¹⁾	trimpel højst 1 m. 1 stens mur		Tag	o. hanebj.: 1 stens mur ⁹⁾ eller 30 cm hul mur u. hanebj.: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd.		ubelst. 1/2 st.	belast. 3/4 st.	1/2 st.	0	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger		
	2. sal	1 1/2 stens hul mur med stenbindere		2. sal	1 1/2 stens hul mur eller 1 1/2 sten m. blændinger		3/4 st.	1 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger		
	1. sal	1 1/2 stens fuld mur		1. sal	1 1/2 stens hul mur eller 1 1/2 sten m. blændinger		1 st.	1 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger		
	Stueetagen	1 1/2 stens fuld mur		Stueetagen	1 1/2 stens hul mur eller 1 1/2 sten m. blændinger		1 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger		
	Kælderen	hele højden: 47 cm beton eller 2 stens mur 35 cm beton med brudstyrke ¹⁰⁾ 70 kg/cm ² eller 1 1/2 stens mur i bastardmørtel ¹⁰⁾		Kælderen	hele højden: 35 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 1 1/2 stens mur u. soklen: 35 cm beton		1 1/2 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton		
	Mansardtag evt. m. trimp.	trimpel højst 1 m. 1 stens mur			Mansardtag		o. mansbj.: 1 stens mur ⁹⁾ eller 30 cm hul mur u. mansbj.: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd.		ubelst. 1/2 st.	belast. 3/4 st.	1/2 st.	0	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
	2. sal	1 1/2 stens fuld mur			2. sal		1 1/2 stens hul mur eller 1 1/2 sten m. blændinger		3/4 st.	1 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
	1. sal	1 1/2 stens fuld mur			1. sal		1 1/2 stens hul mur eller 1 1/2 sten m. blændinger		1 st.	1 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
Stueetagen	2 stens mur	Stueetagen	1 1/2 stens hul mur eller 1 1/2 sten m. blændinger		1 st.	1 1/2 st.	3/4 st.		3/4 st.	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger			
	Kælderen	hele højden: 47 cm beton eller 2 stens mur		Kælderen	hele højden: 35 cm beton eller 1 1/2 stens mur o. soklen: 1 1/2 stens mur u. soklen: 35 cm beton		1 1/2 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st. 1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton		

⁹⁾ Se forkortelseslisten ovenover skemaet (side 816).

¹⁰⁾ En loftetage vil ved beregning af facademurens tykkelse som regel ikke blive anset for en etage, med mindre den pågældende murens højde over loftetagens gulvflade, målt i murens yderside, overskrider 1 m (BV § 23 stk. 5).

¹¹⁾ Ved dimensioneringen af bagmure er det en forudsætning, at disses højde ikke overstiger 3,5 m.

¹²⁾ Skillerum, der danner støttemur for jordfyld, skal udføres af mindst 1 1/4 stens mur eller 30 cm betonstøbning.

¹³⁾ Hovedskillerum i tagetagen regnes at være belastet, såfremt den derover værende tagkonstruktion ikke er beregnet til at bære frit fra ydermur til ydermur, og skal, såfremt det udføres af 1/2 stens mur, afstives virksomt i tværetningen for hver 5,5 m.

at bære frit fra ydermur til ydermur, og skal, såfremt det udføres af 1/2 stens mur, afstives virksomt i tværetningen for hver 5,5 m.

¹⁴⁾ Ved dimensioneringen af tværskillerum er det en forudsætning, at disses længde ikke overstiger 5,5 m.

¹⁵⁾ Ved dimensioneringen af trappeskillerum i venstre kolonne er det en forudsætning, at etagehøjden ikke overstiger 3,1 m.

NB. Fodnoterne 7—11 findes side 819.

MURE OG SKILLERUM I KØBENHAVN fortsat

Facademure (formure) ¹⁾			Gavle og bagmure ²⁾		Skillerum ³⁾	Hovedskillerum ⁴⁾		Tværskillerum ⁵⁾		Trappeskillerum ⁶⁾		Brandmure udvendige ⁷⁾		
Udn. vinkelt. evt. m. trimp. ¹¹⁾	trimpel højst 1 m. 1 stens mur		Tag	o. hanebj: 1 stens mur ⁸⁾ eller 30 cm hul mur u. hanebj: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd.		ubelst. 1/2 st.	belast. 3/4 st.	1/2 st.	0	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
Tag			3. sal	1 1/2 stens fuld mur		3/4 st.	1 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
3' Sal			2. sal	1 1/2 stens fuld mur		1 st.	1 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
2' Sal			1. sal	1 1/2 stens fuld mur		1 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
1' Sal			Stueetagen	2 stens mur		1 1/2 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur
Stuen			Kælderen	hele højden: 47 cm beton eller 2 stens mur		1 1/2 st.	1 1/2 st. b* el. 2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	1 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
Kælderen														
Tag			3. sal	1 1/2 stens fuld mur		3/4 st.	1 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
3' Sal			2. sal	1 1/2 stens fuld mur		1 st.	1 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
2' Sal			1. sal	2 stens mur		1 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
1' Sal			Stueetagen	2 stens mur		1 1/2 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
Stuen			Kælderen	hele højden: 60 cm beton eller 2 1/2 stens mur eller 47 cm beton med brudstyrke ¹⁰⁾ 70 kg/cm ² eller 2 stens mur i bastardmørtel ¹⁰⁾		1 1/2 st.	1 1/2 st. b* el. 2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	1 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
Kælderen														
Tag			4. sal	1 1/2 stens fuld mur		3/4 st.	1 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
4' Sal			3. sal	1 1/2 stens fuld mur		1 st.	1 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
3' Sal			2. sal	1 1/2 stens fuld mur		1 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
2' Sal			1. sal	2 stens mur		1 1/2 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
1' Sal			Stueetagen	2 stens mur		1 1/2 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	1 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
Stuen			Kælderen	hele højden: 60 cm beton eller 2 1/2 stens mur eller 47 cm beton med brudstyrke ¹⁰⁾ 70 kg/cm ² eller 2 stens mur i bastardmørtel ¹⁰⁾		2 st.	2 st.	1 st.	3/4 st.	1 st.	1 st.	1 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
Kælderen														

Facademure (formure) ¹⁾			Gavle og bagmure ²⁾		Skillerum ³⁾	Hovedskillerum ⁴⁾		Tværskillerum ⁵⁾		Trappeskillerum ⁶⁾		Brandmure udvendige ⁷⁾		
Mansardtag evt. m. trimp. ¹¹⁾	trimpel højst 1 m. 1 stens mur		Tag	o. hanebj: 1 stens mur ⁸⁾ eller 30 cm hul mur u. hanebj: 1 1/2 st. hul mur el. 1 1/2 st. m. blænd.		ubelst. 1/2 st.	belast. 3/4 st.	1/2 st.	0	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
Tag			4. sal	1 1/2 stens fuld mur		3/4 st.	1 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
4' Sal			3. sal	1 1/2 stens fuld mur		1 st.	1 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
3' Sal			2. sal	2 stens mur		1 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
2' Sal			1. sal	2 stens mur		1 1/2 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur
1' Sal			Stueetagen	2 1/2 stens mur		1 1/2 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	1 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur
Stuen			Kælderen	hele højden: 60 cm beton eller 2 1/2 stens mur		2 st.	2 st.	1 st.	3/4 st.	1 st.	1 st.	1 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
Kælderen														
Tag			5. sal	1 1/2 stens fuld mur		3/4 st.	1 st.	1/2 st.	1/2 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
5' Sal			4. sal	1 1/2 stens fuld mur		1 st.	1 st.	3/4 st.	1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
4' Sal			3. sal	1 1/2 stens fuld mur		1 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 st. hul mur eller 1 1/2 st. med blændinger
3' Sal			2. sal	2 stens mur		1 1/2 st.	1 1/2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur
2' Sal			1. sal	2 stens mur		1 1/2 st.	2 st.	3/4 st.	3/4 st.	1 st.	1 st.	3/4 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur
1' Sal			Stueetagen	2 1/2 stens mur		2 st.	2 st.	1 st.	3/4 st.	1 st.	1 st.	1 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur
Stuen			Kælderen	hele højden: 60 cm beton eller 2 1/2 stens mur		2 st.	2 st. b* el. 2 1/2 st.	1 st.	1 st.	1 st.	1 st.	1 st.	1 1/2 st.	1 1/2 stens fuld mur eller 35 cm beton
Kælderen														

^{*)} Se forkortelseslisten ved skemaets overskrift side 816.

NB. Fodnoterne 1-6 findes på side 817.

¹⁾ Indvendige brandmure skal anbringes for hver ca. 40 m eller for hver højst 500 m² og skal gives mindst 1 stens tykkelse, såfremt der føres træværk ind deri.

²⁾ Fælles brandmure ved sammenhængende bebyggelse kan dimensioneres som indvendige brandmure (se der).

³⁾ Den 1 stens mur må ikke gives større højde end 2,5 m.

⁴⁾ Kravet om særlig terningsstyrke for beton henholdsvis om opmuring i bastardmørtel frafalder, hvis forholdet for pillebredden (jvf. BV § 22, stk. 1 e) i kælderen forøges fra 1/2 til 1/3.

⁵⁾ Udførelse af fladt tag, gittertag eller andet let tagværk, hvor tagrummet ikke udnyttes, medfører ingen lempelser i de almindelige regler for dimensionering af murværk ved bygninger med mere end 2 fulde etager. Ønskes dimensionerne nedsat, må styrken eftervises ved beregning. De angivne almindelige regler hjemler således altid ret til udførelse af almindeligt vinkeltag med indtil 1 m høj trimpel.

Udførelse m. v.

Forbandt: Kun kryds-, blok- og Kochs forbandt må anvendes. Til alle andre arter forbandt skal særlig tilladelse indhentes.

Mørtel: Bastardmørtel: 1 del cementmørtel og 2 dele kalkmørtel. Cementmørtel: 1 del cement, 3 dele sand ell. gus. Monierpuds: Udgødet trådvæv med cementmørtel.

Sædvanligt murværk i bygninger indtil 6 etagers højde (BV § 22 stk. 1):

I bygninger, der har indtil 6 etager foruden kælder, og som indrettes til almindelig beboelse eller til andet hermed i statisk henseende sidestillet formål, er det almindeligvis tilladt uden særlig beregning at udføre murene af sædvanligt murværk i kalkmørtel i overensstemmelse med de i §§ 23, 24, 25 og 30 indeholdte forskrifter, når iøvrigt:

a) Etagehøjden (målt fra gulv til gulv) er højst 3,5 m,

b) Afst. fra facademurens yderside til midten af hovedskillerummet er højst 5,5 m,

c) Afst. mellem grundmurede tværskillerum, der forbinder ydermur og hovedskillerum er højst 15 m, eller bygningen er stivet på anden lige så betryggende måde,

d) Muråbningerne i de forskellige etager i det væsentlige ligger over hverandre,

e) Bredden af bærende facadepiller er mindst 1/4 af afstanden fra midte til midte af de tilstødende muråbninger, for en hjørnepille vedkommende 1/3 af afstanden fra hjørnet til midten af den tilstødende muråbning, og hjørnepiller derhos, såfremt der findes muråbninger i begge de til et hjørne stødende ydermure, tillige tilfredsstiller reglen for mellem-piller, idet afstanden, målt i de to ydermures midtlinie, sammenlægges, samt når iøvrigt ingen bærende facadepille får mindre bredde end 2 1/2 sten,

f) Bredden af bærende murpiller i hovedskillerum er mindst halvdelen af afstanden fra midte til midte af tilstødende muråbninger, og derhos ingen bærende pille i hovedskillerum får mindre bredde end 2 sten, med mindre pillen er forsvarligt afstivet ved tværgående skillerum af grundmur eller på anden måde,

g) Hovedskillerummene i de forskellige etager står centralt over hverandre.

Særlige forhold og bygninger over 6 etagers højde (BV § 22 stk. 2):

Opføres murværk i mere end 6 etagers højde, eller opfylder det ikke best. i stk. 1, skal styrken eftervises på behørig måde i hvert enkelt tilfælde, dog at der almindeligvis ikke kan tillades mindre murtykkelser end i §§ 23, 24, 25 og 30 angivne. Afvigelse fra de under stk. 1 e angivne regler om pillebredder kan almindeligvis kun forventes tilladt, når den pågældende facade mur får en samlet pillebredde af mindst 1/4 af facadens samlede længde.

Kælderydermure:

Hvor kælderydermure udføres af murværk, skal dette udføres af hårdbrændte sten i bastardmørtel.

Udmuret bindingsværk (BV § 33 stk. 2):

Ved udmuret bindingsværk skal anvendes mindst 4" x 4" stolper, og isoleringen skal ske ved påføring af lister på disse, således at der fremkommer et hulrum på 1,5 cm mellem stolperne og den indvendige beklædning. Denne skal i det mindste bestå af et lag tagpap og forskalling, rør og puds.

Brystningsmure:

Brystningsmure o. lign. af 1 stens mur skal varmeisoleret, så de mindst svarer til 1 1/2 sten.