

§ 32, Stk. 1: saaledes at det tillades at anvende Træplanker til Vinduesoverliggerer over ikke mere end 1,5 m brede Aabninger i Ydermur under Forudsætning af Bygningskommissionens Godkendelse;

Senere er denne Bemyndigelse udvidet, saaledes at det indtil videre kan tillades at anvende Træplanker eller Tømmer som Overdækning af indtil 1,8 m brede Aabninger i Ydermure i Forbindelse med muret Stik.

§ 38, Stk. 17: saaledes at Lofter i Vaskerum, hørende til Bygninger med højst 3 Beboelseslejligheder, ikke kræves isoleret;

§ 47, Stk. 5: saaledes at Lysareal til Vaskerum i Beboelseshuse med indtil 3 Lejligheder nedsættes til 0,6 m<sup>2</sup>;

§ 49, Stk. 3: saaledes at Kravet om Pissoir frafaldes, dog kun rent midlertidigt, for et Aar ad Gangen, og paa Vilkaar, at Gaard-W. C. indrettes paa et let tilgængeligt Sted, kendetegnet ved Opslag paa passende Sted;

§ 51, Stk. 18, 1. Pkt. saaledes, at de der omhandlede, massive Trædøre tillades udført af 1½" Træ og 35 mm (1¾") tykke i færdig Stand;

2. Pkt. saaledes, at der undtagelsesvis tillades anvendt Fyldingsdøre til Trapper i 3 Etagers Bygninger, naar Trapperne er brandfri, ikke føres ned i Kælder og ikke har Forbindelse med Butikker eller lignende, og

3. Pkt. saaledes, at den angivne Bredde 90 cm for Entré-Døraabninger regnes som Murmaal, og Højden tillades nedsat til 2,05 m, ligeledes i Murmaal;

§ 62, Stk. 1: saaledes at Kravet om Aftrækskanaler fra Vaskerum og Tørrerum frafaldes i Beboelsesbygninger med højst 3 Lejligheder.

Endvidere har Indenrigsministeriet tiltraadt, at Bestemmelserne i Byggelovens § 55, Stk. 4, lempes saaledes, at der i Bygninger med højst 2 Beboelseslejligheder kan tillades en mindre Loftshøjde end 2,50 m, dog ikke under 2,35 m i Rum, hvor Gulvfladen er mindst 11,80 m<sup>2</sup>, og som hører til en Beboelseslejlighed af iøvrigt mindst 2,50 m Højde.

## Lempelser i Anledning af Jern-situationen.

Under Hensyn til de for Tiden herskende Vanskeligheder for Fremskaffelse af Jern til Bygningsbrug har Bygningskommissionen truffet følgende Beslutning:

### A. Bræddegulv i W. C.

Under Forudsætning af, at der foreløbig kun i eet Aar, d. v. s. indtil 6. Maj 1942, stilles Tilladelse i Udsigt, godkendes det, at Tilladelse til Udførelse af Bræddegulve meddeles paa Vilkaar, at Gulvet omhyggeligt udkittes og efter 2 Aars Forløb belægges med et fugefrit, godkendt Gulvmateriale, jfr. Regulativ vedrørende Nødtørftsrum § 4, Stk. 2.

### B. Loft over Kedelrum.

Det i Bygningsvedtægtens § 38, Stk. 17, jfr. Regulativ vedrørende Centralvarmeanlæg § 2, Stk. 2, stillede Krav om brandfri Etageadskillelse kan indtil videre frafaldes paa Vilkaar, at Kedelrummets Loft pudses med mindst 3 cm Monierpuds, at Bestemmelsen i ovennævnte Regulativs § 2, Stk. 3, om Anbringelse af Brændsel i selvstændigt Brændselsrum og § 4, Stk. 1, om Afstand til Loftet nøje iagttages.

## **Svejsning af Staalkonstruktioner.**

Dansk Standardiseringsraad har udgivet Standardbladene Nr. 315, 316, 317 og 318, der omhandler henholdsvis Svejsning (Benævnelser og Definitioner), Smeltesvejsning af Staal (Forskrifter for Udførelse og Kontrol), Elektroder og Lysbue-svejsning af Staal (Tekniske Leveringsbetingelser) og Svejsetraad til Gassvejsning af Staal (Tekniske Leveringsbetingelser), og Magistraten har besluttet, at de i nævnte Standardblade indeholdte Bestemmelser vil være at følge ved Udførelse af svejste Bygningskonstruktioner i Københavns Kommune.

I denne Forbindelse henledes Opmærksomheden specielt paa, at det paa Tegninger vedrørende svejste Konstruktioner maa angives, hvilken Type Elektroder eller Svejsetraad, der skal anvendes ved Konstruktionernes Udførelse.

## **Midlertidige Tætningsmaterialer for Støbejernsfaldrør.**

I Anledning af Vanskelighederne ved at fremkaffe Bly til Samling af asfalterede Støbejernsfaldrør er der til Stadsingeniørens Direktorat fremsendt